

Município de Rio Maior		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SENHORA DA LUZ				EDITAL Nº 25/2023		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						1º TRIMESTRE 2023 01 de Janeiro a 31 de março		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	(N/100 ml)	0	-- = 0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	(N/100 ml)	0	-- = 0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	(mg/L)	--	= 0,3	--	--	1	1	100%
Alumínio	(µg/L Al)	200	-- < 50	0	100%	1	1	100%
Amónio	(mg/L NH4)	0,50	-- < 0,02	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	(N/ml)	Sem alteração anormal	-- > 300	--	--	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C	(N/ml)	Sem alteração anormal	-- > 300	--	--	1	1	100%
Condutividade	(µS/cm a 20°C)	2500	-- = 365	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	(N/100ml)	0	-- = 0	0	100%	1	1	100%
Cor	(mg/L PtCo)	20	-- < 2	--	--	--	--	--
pH	(Unidades pH)	≥ 8,5 e ≤ 9	-- = 8	0	100%	1	1	100%
Ferro	(µg/L Fe)	200	-- < 50	0	100%	1	1	100%
Manganês	(µg/L Mn)	50	-- < 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos ¹	(mg/L NO3)	50	--	--	--	--	--	--
Nitritos	(mg/L NO2)	0,5	-- < 0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	(mg/L O2)	5	-- = 2,3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C	(Factor de diluição)	3	-- < 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	(Factor de diluição)	3	-- < 1	0	100%	1	1	100%
Turvação	(NTU)	4	-- < 0,3	0	100%	1	1	100%
Antimônio ¹	(µg/L Sb)	5	--	--	--	--	--	--
Arsénio ¹	(µg/L As)	10	--	--	--	--	--	--
Benzeno ¹	(µg/L)	1,0	--	--	--	--	--	--
Benzo(a)pireno	(µg/L)	0,010	-- < 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro ¹	(mg/L B)	1,0	--	--	--	--	--	--
Bromatos ¹	(µg/L BrO3)	10	--	--	--	--	--	--
Cádmio ¹	(µg/L Cd)	5,0	--	--	--	--	--	--
Cálcio	(mg/L Ca)	--	-- = 26,9	--	--	1	1	100%
Chumbo	(µg/L Pb)	10	-- = 3,4	0	100%	1	1	100%
Cianetos ¹	(µg/L CN)	50	--	--	--	--	--	--
Cobre	(mg/L Cu)	2,0	-- < 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio	(µg/L Cr)	50	-- < 2	0	100%	2	2	100%
1,2 - dicloroetano ¹	(µg/L)	3,0	--	--	--	--	--	--
Dureza total	(mg/L CaCO3)	--	-- = 120	--	--	--	--	--
Enterococos	(N/100 mL)	0	-- = 0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos ¹	(mg/L F)	1,5	--	--	--	--	--	--
Magnésio	(mg/L Mg)	--	-- = 12	--	--	1	1	100%
Mercurio ¹	(µg/L Hg)	1	--	--	--	--	--	--
Níquel	(µg/L Ni)	20	-- < 5	0	100%	1	1	100%
Selénio ¹	(µg/L Se)	10	--	--	--	--	--	--
Cloretos ¹	(mg/L Cl)	250	--	--	--	--	--	--
Sódio ¹	(mg/L Na)	200	--	--	--	--	--	--
Sulfatos ¹	(mg/L SO4)	250	--	--	--	--	--	--
Tetracloroetano e Tricloroetano ¹	(µg/L)	10	--	--	--	--	--	--
Tetracloroetano ¹	(µg/L)	--	--	--	--	--	--	--
Tricloroetano ¹	(µg/L)	--	--	--	--	--	--	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:	(µg/L)	0,10	-- < 0,01	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	(µg/L)	--	-- < 0,01	--	--	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	(µg/L)	--	-- < 0,01	--	--	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	(µg/L)	--	-- < 0,01	--	--	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	(µg/L)	--	-- < 0,01	--	--	1	1	100%
Trihalometanos - total	(µg/L)	100	-- = 44	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	(µg/L)	--	-- = 16	--	--	1	1	100%
Bromofórmio	(µg/L)	--	-- = 11	--	--	1	1	100%
Bromodichlorometano	(µg/L)	--	-- = 8	--	--	1	1	100%
Dibromodichlorometano	(µg/L)	--	-- = 9	--	--	1	1	100%
Pesticidas - total ¹	(µg/L)	0,50	--	--	--	--	--	--
Alacloro ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Atrazina ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Bentazona ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Clopirifos ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Desetilatrazina ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Desetilsimaniza ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Desetilterbutilazina ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Dimetoato ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Diurão ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Imidaclopride ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Linurão ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
MCPA ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Metalaxil ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Metolaclo ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Ometoato ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Oxamil ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Simazina ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Terbutazina ¹	(µg/L)	0,10	--	--	--	--	--	--
Dose Indicativa ¹		0,10	--	--	--	--	--	--
Alfa total ¹	(Bq/l)	--	--	--	--	--	--	--
Beta total ¹	(Bq/l)	--	--	--	--	--	--	--
Radão		500	-- = 2,1	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta, os Serviços Municipalizados da Câmara municipal das Caldas da Rainha.

OBSERVAÇÕES:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída na Zona de Abastecimento de Senhora da Luz está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto na sua redação atual.

O Presidente:

(Luís Filipe Santos Dias, Eng.º)

Data: 28 de junho de 2023